

FLAGA-Handtuchheizkörper 2022 bei Zentralheizungsbetrieb:

Waagrechte Rohre können, wie hier abgeb. rechts, oder links offen bestellt werden.
 Abbildung hier mit HxB = 1300x500mm, mit 7 Stück 2er Rohrgruppen
 Bautiefe incl. Wandhalter ist mindestens 75mm, Wand/Anschlussmitte = min. 58mm.
 Abstand Wand/Rückseite der waagrechten Rohre (nutzbare Handtuchweite) ist 45-50mm.
 Der Vorlauf ist an der Seite mit den waagrechten Rohren anzuschließen, siehe ↑ in Skizze

Alle Maße in mm. Toleranz DIN ISO 13920 "B- mittel" für Schweißkonstruktionen.
 Nabenabstand der massiven 2-Loch Befestigungen = 1244mm +/- 3mm.

